

**ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE
Nr 72/2009**

Zleceniodawca:

ALUPROF S.A. Zakład w Opolu ul. Gosławicka 3 45-446 Opole

Wyrób:

Żaluzja zewnętrzna zwijana systemu ALUPROF® z profili PA 39 w prowadnicach PU 29, PPD 79, PP 53, PP 53-E, PK 53, PPDO 53

Metody badawcze:

PN-EN 1932:2005 Żaluzje zewnętrzne i żaluzje -- Odporność na obciążenie wiatrem -- Metody badań

Dokumenty normatywne które są podstawą klasyfikacji:

PN-EN 13659+A1:2008 Żaluzje. Wymagania eksploatacyjne łącznie z bezpieczeństwem

Dokumenty przywołane w klasyfikacji:

Sprawozdanie z badań 65/09/LMW – badanie odporności na obciążenie wiatrem żaluzji zewnętrznej zwijanej systemu ALUPROF® z profili PA 39 w prowadnicach PP 53

Uzyskana kwalifikacja:

Szerokość rolety [mm]	Obciążenie bezpieczne		Uzyskana klasa
	Fs [Pa]	-Fs [Pa]	
≤ 3200	75	- 75	1
≤ 2900	100	- 100	2
≤ 2500	150	- 150	3
≤ 2100	250	- 250	4
≤ 1800	400	- 400	5
≤ 1600	600	- 600	6

